

Информация о выполнении предписания № 465/1/1
отдела надзорной деятельности по Калининскому району г. Новосибирска
«Об устранении нарушений требования пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»

№ п/п	Содержание предписания	Отметка о выполнении
1	Обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитным составом, с составлением акта с указанием даты пропитки и срока ее действия	Выполнено
2	Восстановить поэтажные двери, препятствующие опасным факторам пожара	Выполнено
3	Убрать из бойлерной различные горючие материалы	Выполнено
4	Руководителю пройти обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума	Обучение пройдено

Зам. директора по АХР



И.В. Савлукова

Информация о выполнении предписания № 266 от 07.03.2014г.
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по НСО
«Об устранении выявленных нарушений»

№ п/п	Содержание предписания	Отметка о выполнении
1	Ремонт спортивного зала	Не выполнено
2	Ремонт стен и пола в кабинетах № 105, 301, 311, 315.	Выполнено
3	Организация 2-ух разового горячего питания.	Организовано

Зам. директора по АХР



И.В. Савлукова